

Спроб. №				
Подп. и дата				
Инд. № дубл.				
Взам. инд. №				
Подп. и дата				
Инд. № подл.				

AST 2.2.2.02.015 ГЧ

1																			
AST 2.2.2.02.015 ГЧ																			
1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии. 2. Класс нагрузки: A15-F900. 3. Материалы: - Поз.1 Бетон В30 F2200 W8 Bтб 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных; - Поз.2 Планка-сталь оцинкованная. 4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик. 5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018. 6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.																			
<table><tr><td colspan="5">AST 2.2.2.02.015 ГЧ</td></tr><tr><td colspan="5">Лоток коммуникационный бетонный ЛКБ Optima 150 Typ2 Габаритный чертеж</td></tr><tr><td colspan="5">ООО "АКБАСТОК"</td></tr></table>					AST 2.2.2.02.015 ГЧ					Лоток коммуникационный бетонный ЛКБ Optima 150 Typ2 Габаритный чертеж					ООО "АКБАСТОК"				
AST 2.2.2.02.015 ГЧ																			
Лоток коммуникационный бетонный ЛКБ Optima 150 Typ2 Габаритный чертеж																			
ООО "АКБАСТОК"																			
1 Копировал																			
Формат А3																			

Таблица 1 – Исполнения лотков (без уклона).

№	Обозначение	Наименование	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.2.1.02.015-101	ЛВБ Optima 150 Тип 4 Н 200	200	200	0.0193	47.85
2	AST 2.2.1.02.015-102	ЛВБ Optima 150 Тип 4 Н 250	250	250	0.0234	57.40

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

					AST 2.2.2.02.015 ГЧ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		2